



- Filtr skośny siatkowy
- Zawór odcinający gwintowany
- Zawór zwrotny gwintowany
- Manometr
- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie
- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót
- Instalacja gazu
- Woda zimna
- Woda uzdatniona
- Ciepła woda użytkowa
- - - Cyrkulacja
- - - Skropliny

| ZESTAWIENIE ELEMENTÓW | | |
|-----------------------|--|------|
| NR | NAZWA URZĄDZENIA | szt. |
| 1 | INSTALACJA WIELOKOTŁOWA SZEREGOWA Z DWÓCH KOTŁÓW GAZOWYCH O MOCY 16,1-56,2 kW WRAZ Z OSPRZĘTEM | 1 |
| 2 | ISTN. ZASOBNIK C.W.U. O POJEMNOŚCI 150L | 1 |
| 3 | PRZEPONOWE NACZYNIĘ WZBIORCZE C.O. 80l | 1 |
| 4 | PRZEPONOWE NACZYNIĘ WZBIORCZE C.W.U. 12l | 1 |
| 5 | POMPA OBIEGOWA C.O. | 1 |
| 6 | POMPA ŁADUJĄCA ZASOBNIK C.W.U. | 1 |
| 7 | POMPA CYRKULACYJNA | 1 |
| 8 | SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE DN80 | 1 |
| 9 | FILTROODMULNIK DN40 | 1 |
| 10 | POMPA ZATAPIALNA | 1 |
| 11 | STACJA UZDATNIANIA 1,2 m3/h | 1 |
| 12 | ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY DN32 | 1 |
| 13 | FILTR GAZU DN25 | 1 |
| 14 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 1/2" 6 bar | 1 |
| 15 | ZAWÓR TRÓJDROGOWY Z SIŁOWNIKIEM | 1 |

| | | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------|---------------|----------------|
| OPRACOWANIE: Profesjonalne Systemy Grzewcze i Klimatyzacyjne ADART Artur Wrona UL. ŻŁOTA 6 54-045 Wrocław | | INWESTOR: WROCLAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP ZOZ UL. PODRÓŻNICZA 26/28 53-208 WROCLAW | | | |
| OBIEKT: PRZYCHODNIA STABLOWICE SPZOZ WROCLAWSKIE CENTRUM ZDROWIA UL. STABLOWICKA 125, 54-062 WROCLAW DZ. NR 19/1, AR_4 OBRĘB: STABLOWICE | | BRANŻA: IS | | | |
| TEMAT: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI | | STADIUM: PB | | | |
| | | SKALA: - | | | |
| | | DATA: 06.2016 | | | |
| | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | NR ZAŚW. | PODPIS | NR RYS: |
| PROJ. | inż. Maria Kowalska | 113/01/DUW | DOŚ/IS/5606/01 | | IS01 |
| SPR. | mgr inż. Marek Głabian | 147/92/UW | DOŚ/IS/3884/01 | | |
| ASYS. | | | | | |
| ASYS. | | | | | |