



Gazowy kocioł kondensacyjny o mocy 17,0-60,0 kW - 2szt.

Projektowana szafka gazowa z gazomierzem G10 i zaworem elektromagnetycznym  
Istniejąca szafka gazowa z kurkiem głównym

UWAGA: Wymiary podano w mm

— GAS — Instalacja gazu  
\* \* \* Instalacja gazu do demontażu

<b>OPRACOWANIE:</b> Profesjonalne Systemy Grzewcze i Klimatyzacyjne ADART Artur Wrona UL. ŻŁOTA 6 54-045 Wrocław		<b>INWESTOR:</b> WROCLAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP ZOZ UL. PODRÓŻNICZA 26/28 53-208 WROCLAW			
<b>OBIEKT:</b> PRZYCHODNIA STABLOWICE SPZOZ WROCLAWSKIE CENTRUM ZDROWIA UL. STABLOWICKA 125, 54-062 WROCLAW DZ. NR 19/1, AR_4 OBRĘB: STABLOWICE		<b>BRANŻA:</b> IS			
<b>TEMAT:</b> IZOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ		<b>STADIUM:</b> PB			
		<b>SKALA:</b> 1:100			
		<b>DATA:</b> 06.2017			
	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>NR UPR.</b>	<b>NR ZAŚW.</b>	<b>PODPIS</b>	<b>NR RYS:</b>  <b>IS04</b>
<b>PROJ.</b>	inż. Maria Kowalska	113/01/DUW	DOŚ/IS/5606/01		
<b>SPR.</b>	mgr inż. Marek Głabian	147/92/UW	DOŚ/IS/3884/01		
<b>ASYS.</b>					
<b>ASYS.</b>					